

Overzicht Kapelle

Bedrijven	2	aantal
Areaal	66,3	Ha
Opgesteld WKK vermogen	31	MWe
Totaal gasgebruik	24.627.371	m3/jaar
Gemiddeld gasgebruik/m2	37,15	m3/m2/jaar
Gedeelte van glasoppervlak belicht	19	%
geïnstalleerd vermogen belichting	100	W/m2
Totaal behoefte CO2	22.416	ton

	Teeltgasverbruik (warmtegas)		MWh voor belichting	
januari	3.142.024	m3	7.087	MWh
februari	2.839.978	m3	6.401	MWh
maart	2.642.523	m3	5.906	MWh
april	2.417.759	m3	2.667	MWh
mei	1.771.888	m3	787	MWh
juni	1.032.349	m3	-	MWh
juli	1.213.692	m3	-	MWh
augustus	1.311.913	m3	-	MWh
september	1.595.462	m3	-	MWh
oktober	1.969.706	m3	2.362	MWh
november	2.254.278	m3	6.096	MWh
december	2.435.799	m3	7.087	MWh